

## Technische Anschlussbedingungen für den Parallelbetrieb einer SNN-Anlage mit dem Verteilernetz der Vorarlberger Netzbetreiber nach *TOR Verteilernetzanschluss – Mittelspannung*

### 1. Allgemein

Diese Richtlinie gilt für Anlagenbetreiber von Verbrauchsanlagen im Netz der Vorarlberger Verteilernetzbetreiber (VNB) sobald ein Mittelspannungsanschluss verbunden mit der im Netzzugangsvertrag genannten Notwendigkeit der Ansteuerbarkeit genannt ist. Die Richtlinie ist unter Berücksichtigung der Regelwerke "[TOR Verteilernetzanschluss – Mittelspannung](#)", „VDE AR-N 4110:2018-11“ sowie den Anforderungen durch die Verordnung „System Operation Guideline“, kurz [SOGL](#), formuliert worden. Diese sind in ihrer aktuellen Fassung auf den entsprechenden Homepages abrufbar.

Ziel ist es, die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben und eine kostenoptimierte Anpassung der Netzinfrastruktur an vermehrt volatile Lasten (hohen Leistungsspitzen, schwer prognostizierbare Gleichzeitigkeit) sicherzustellen. Zudem sollen überlastbedingte Eingriffe/Reduzierungen minimalisiert werden, indem der VNB größere Lasten fernsteuern kann, wenn die Netzstabilität oder die Einhaltung der Leistungsgrenzen dies erfordert (netzgeschwächter Zustand).

$\sum P_n$  bezieht sich bei der in diesem Dokument beschriebenen Fernsteuerbarkeit auf die Summe der maximalen Nennanschlussleistung je Übergabestelle (damit im Einzelfall auch mehrere Anlagen je Netzanschlusspunkt).

Bei wesentlichen Änderungen am Anschlusspunkt im Sinne der „TOR Verteilernetzanschluss - Mittelspannung“ sind die zum Zeitpunkt der jeweiligen wesentlichen Änderung gültigen Regelungen (TOR, Parallelaufbedingungen, Normen) auf die neuen Anlagenteile anzuwenden.




Abbildung 1: Eigentums Grenzen und Schnittstellen

## 2. Klassifizierungen und Anforderungen

TOR & SOGL	$\Sigma P_n$ [kW]	Blindleistungsregelstrategie <sup>2)</sup>	Steuerbarkeit der Wirkleistungseinspeisung	Kommunikation (Netzbetreiber SNN-Schrank <-> Parkregler Kunde)	Datenübertragungsanforderungen (installiert, relevanten $P_{max}$ Anlagenleistung)	Klemmleiste <sup>1)</sup>
NE 5 (MS)	unabhängig	$Q=f(U)$ $0,95_{ue}$ bis $0,95_{üe}$ (38% $Q/S_N$ ) $\cos\varphi_{min} = 0,4$	gleitende Wirkleistungsregelung	MODBUS RTU	Echtzeitdaten $P_{SNN}$ , $Q_{SNN}$ , $U_{L1\_L2\_L3\_NAP}$ , $I_{1\_2\_3\_NAP}$ sowie Stammdaten	Klemmleiste 4

Tabelle 1: Klassifizierungen und Anforderungen (Vorarberg ohne kl. Walsertal)

- 1) Ausführungspläne werden im Internet stets aktuell vorgehalten:  
<https://www.vorarbergnetz.at/inhalt/at/erzeugungsanlagen.htm>
- 2) Parkregler mit Konformität nach VDE AR-N 4110, gleitende Blindleistungsregelung erfolgt mit Spannungsbegrenzungsfunktion.

## 3. Regelung der Kostentragung

Bei Verwendung des SNN Smart Grid-Schrank fallen Fixkosten in Höhe von € 6.500,- als Festpreis für den SNN-Schrank, die Inbetriebnahme und Einbindung in das Regelungssystem des Netzbetreibers für die darauffolgenden zehn Jahre an. Nach dieser Zeit wird für die darauffolgenden zehn Jahre, eine dem Stand der Technik entsprechenden Erneuerung in Rechnung gestellt. Die Montage erfolgt dabei durch den Elektriker des Kunden (Abholung nach vorheriger Bestellung im Lager Bregenz). Die Kosten sind durch den Erzeuger zu tragen.

## 4. Primärtechnikanforderungen

Sämtliche DC-Schnelllader (Parkregler) sind bei "Energiebezug" (Ladevorgang) für einen  $\cos \phi \geq 0,95$  vorzusehen und einen Betriebsspannungsbereich von mindestens  $U_n = 400V \pm 10\%$  und  $-15\%$  für 5 % der Zeit einer Woche gemäß EN 50160 auszulegen (etwaige Abweichungen werden im Netzzugangsvertrag gesondert aufgeführt).

Im Übrigen gelten insbesondere die Anforderungen gemäß der aktuell geltenden [TOR Verteilernetz MS](#) mit dem Netz der VNB.

## 5. Sekundärtechnikforderungen & IKT (Information & Kommunikationstechnik)

Zwischen dem SNN-Smart Grid-Schrank (i.d.R. Privat- Contractingtrafostation) des Anlagenbetreibers und dem VNB wird eine zuverlässige Kommunikationsstrecke auf Kosten (als Teil des oben genannten Fixpreises) des VNB errichtet und online betrieben.

Kundenanlagenseitig (Parkregler) sind die geforderten 10Minuten-Mittelwerte ( $P_{SNN}$ ,  $Q_{SNN}$ ,  $U_{31\_NAP}$ ,  $I_{2\_NAP}$ ) stetig (Echtzeit) an den SNN Smart Grid-Schrank des VNB mittels MODBUS RTU zu übergeben.

Bei der Fernregelung wie auch bei der lokalen Regelung werden die mit den MS-Spannungswandlern gemessenen Größen  $U_{MS\_Übergabe}$  und die Spannungskreisüberwachung der Fernwirkanlage (FA) vom Kunden zur Verfügung gestellt.

Netzzutritt und Messung erfolgen per Mittelspannung (Netzebene 5) mittels drei Strom- und Spannungswandlern (induktive) entsprechend den [Richtlinien für Übergabestationen](#).

Für die Fernwirk- und Übertragungseinrichtung des Netzbetreibers ist ein entsprechender Einbauplatz für einen, SNN Smart Grid-Wandschrank (H x B x T = 500 x 500 x 300mm) nahe der Übergabemessung vorzusehen.

Klimatische Bedingungen um den SNN Smart Grid-Schrank von +10°C bis + 40°C (nicht im Freien) sind einzuhalten. Dem VNB ist eine 230 V Wechselspannungsversorgung zur Verfügung zu stellen. Details entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Klemmleistenpläne oder den auf der Homepage ihres VNB abrufbaren Dokumente.

Für die Kommunikationstechnologie (SNN Smart Grid-Schrank -> zentrale Steuereinheit des VNB) ist der Einsatz einer Mobilfunkanbindung vorgesehen (ggf. Außenantenne erforderlich).

Das Anbringen der Mobilfunkantenne inkl. Antennenkabel erfolgt druckwasserdicht durch den Netzkunden.

## 6. Datenpunktliste (MODBUS RTU: Parkregler <-> SNN Smart Grid-Schrank)

[Tabelle 2: Datenpunktliste MODBUS RTU \(die jeweils aktuelle Fassung entnehmen sie bitte der Homepage ihres Netzbetreibers\)](#)

**Anmerkung:** alle Mess- und Sollwerte beziehen sich auf das *Verbraucherzählpfeilsystem* (- Einspeisung / + Last)

## 7. Regelung der SNN-Anlage (SNN Smart Grid-Schrank) bei störungsfreiem Betrieb

Die vom VNB angestrebten Spannungsbereiche werden durch Verstellen der Blindleistung  $Q_{set}$  erreicht. Für etwaige abnormale Schaltzustände aufgrund von Revisionen oder Wiederversorgungsgründen wird eine  $P_{set}$  Sollwertvorgabe heute schon umgesetzt, damit für diesen Zeitraum des abnormalen Betriebszustands keine Auslösungen durch den Entkupplungsschutz zu befürchten sind und eine Resteinspeiseleistung gesichert werden kann.

## 8. Regelung der SNN-Anlage (SNN Smart Grid-Schrank) bei störungsbehaftetem Betrieb

	Kommunikation SNN SG-Schrank <-> Parkregler	Sollwertvorgabe SNN Smart Grid-Schrank -> Parkregler (Kunde)
1	in Betrieb	$P_{set}$ , $Q_{set}$ mit Spannungsbegrenzungsfunktion
2	gestört	i.d.R. $P_{set}$ (50% $P_N$ ) Spannungsbegrenzungsfunktion Referenz mit $Q_{set}$

Tabelle 3: Betriebszustände und -verhalten

## 9. SNN-Reaktionszeiten

bei den an die Kundenanlagensteuerung (SNN-Steuerung) gesendeten Befehlen sind diese je nach Vorgabewert P oder Q in folgenden Geschwindigkeiten nach Sollwertübergabe auf den Netzanschlusspunkt (NAP) umzusetzen:

- Wirkleistung P & Blindleistung Q:  
PT1 Verhalten mit  $\tau=10s$  (Verzögerungszeit/Totzeit max. 2s)  
(Toleranzband  $\pm 5\%$   $P_{inst}$  bzw.  $Q_{inst}$ )  
1 Minute insgesamt
- Toggle bit (Kommunikationsfehler)  
Ok wenn: innert 10 s eine positive *und* eine negative Flanke empfangen wird  
Wechsel in Dialog **AUSGEFALLEN**: wenn Modbus 50 s ausgefallen ist

Somit ist 60 s nach letzter pos. oder neg. Flanke des Toggle Bit der Parkregler im Status „Dialog Ausgefallen“ ->

**Parkregler regelt P mit 2% von  $P_N$  pro Sekunde bis auf 50%  $P_N$**

Anmerkung: ebenso bei internem Fehler Parkregler / Spannungsausfall Messumformer (bspw. Wegfall Phase)  
Die Auslösung durch eine NA-Schutzauslösung verhält sich unmittelbar und nach keiner Rampe!

- Dynamische P-Begrenzung am Netzanschlusspunkt
  - Siehe VDE AR N 4110

## 10. Echtzeitdaten (ED)

Vorgesehen ist eine kontinuierliche Übermittlung der ED  $P_{SNN}$ ,  $Q_{SNN}$ ,  $U_{L1\_L2\_L3\_NAP}$ ,  $I_{1\_2\_3\_NAP}$

Dabei sind die Echtzeitdaten laut SOGL eines signifikanten Netznutzers an den VNB und eines nachgelagerten VNB an den vorgelagerten VNB zu übermitteln. Dieser VNB hat die Werte dann an den Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) weiterzuleiten. Fortlaufende Aktualisierung / Änderung: Die ED werden im Abstand von  $\leq 60$  Sekunden aktualisiert oder bei Schwellwertüberschreitung angestoßen.

## 10.1 Messung bei zusätzlich installierter DEA-Anlage

Bei blindstromkostenpflichtigen SNN-Anlagen mit zusätzlicher Überschusseinspeisung (siehe hierzu weitere Details in ihrem Netzzugangsvertrag / -angebot) wird eine weitere Messeinrichtung erforderlich.




Abbildung 2: SNN-Messkonzept / Zähleranordnung

### 10.1.1 Übergabemessung (MS)




Abbildung 3: Klemmleiste Übergabemessung (MS) Stand: Dezember 2023

**Anmerkung:** eine hochauflösend, gut lesbare Darstellung finden sie in beigefügtem [Link](#)

## 10.2 Spezifikationen: SNN-Messung

Stromwandler: 1/5A Klasse  $\leq 1\%$  (5VA)

Spannungswandler: 100VAC (MS) oder 400VAC (NS)

## 10.3 Klemmleiste 4

Modbus RTU (P & Q)




Abbildung 4: Klemmleiste 4 Modbus RTU Variante (P & Q) (Stand: Dezember 2023)

Anmerkung: eine hochauflösend, gut lesbare Darstellung finden sie in beigefügtem [Link](#)

## Inhalt

1. Allgemein.....	1
2. Klassifizierungen und Anforderungen .....	2
3. Regelung der Kostentragung .....	2
4. Primärtechnikanforderungen .....	2
5. Sekundärtechnikanforderungen & IKT (Information & Kommunikationstechnik).....	3
6. Datenpunktliste (MODBUS RTU: Parkregler <-> SNN Smart Grid-Schrank) .....	3
7. Regelung der SNN-Anlage (SNN Smart Grid-Schrank) bei störungsfreiem Betrieb.....	3
8. Regelung der SNN-Anlage (SNN Smart Grid-Schrank) bei störungsbehaftetem Betrieb .....	4
9. SNN-Reaktionszeiten .....	4
10. Echtzeitdaten (ED) .....	4
10.1 Messung bei zusätzlich installierter DEA-Anlage.....	5
10.1.1 Übergabemessung (MS) .....	5
10.2 Spezifikationen: SNN-Messung.....	6
10.3 Klemmleiste 4 .....	6
<i>Inhalt</i> .....	7
Abbildung 1: Eigentumsgrenzen und Schnittstellen .....	1
Abbildung 2: SNN-Messkonzept / Zähleranordnung.....	5
Abbildung 3: Klemmleiste Übergabemessung (MS) Stand: Dezember 2023 .....	5
Abbildung 4: Klemmleiste 4 Modbus RTU Variante (P & Q) (Stand: Dezember 2023) .....	6